

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21
Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Certifikát číslo	DE/1976
------------------	---------

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU ZKOUŠKA TYPU

Byl vydán dle protokolu o zkoušce a klasifikaci číslo
DC01/960F07 k datu 26/11/2007, respektive číslo 1564\FPM\MATs\07 k datu 24/01/2008

Prohlašujeme tímto, že společnost uvedená níže:

MAPPY ITALIA S.p.A.
Via Tevere, 3 - 20020 CESATE (MI) - ITALY

Nechala provést zkoušku typu pro výrobek:

Flexibilní hydroizolační membrána MAPPYSILENT

Zkouška typu dle harmonizované evropské normy EN 13859-1:2010 a v souladu s jejími požadavky uvedenými v příloze A tohoto certifikátu ověřuje stálost vlastností výrobku v souladu s Nařízením pro stavební výrobky číslo 305/2011 – článek 3 / příloha 5

Výsledky zkoušek vzorku jsou uvedeny v příloze A

27/11/2007


První vystavení

29/10/2013

Poslední vystavení

26/11/2017

Expirace



Certifikát číslo

DE/1976

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU ZKOUŠKA TYPU – příloha A

Vztahující se k výrobku:

Flexibilní hydroizolační membrána MAPPYSILENT

Výsledky na základě provedených typových zkoušek a obsahu technické zprávy, uložené v CSI S.p.A.:

Popis produktu:

Protihluková membrána EPDM s netkanou tkaninou po obou stranách

Hustota membrány: 4050 g/m²
Tloušťka membrány: 2 mm

4.3.1 Reakce na oheň	Třída E
4.3.2 Odolnost proti průniku vody	Třída W1
4.3.3 Propustnost vodních par - Paropropustnost	Sd [m] 0,3 80,86 [g/m ² x24h]

27/11/2007

První vystavení

29/10/2013

Poslední vystavení

26/11/2017

Expirace

