

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21
Direzione, Uffici e Laboratori 20021
Bollate MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Certifikát číslo	DE/5101
-------------------------	----------------

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU ZKOUŠKA TYPU

Byl vydán dle protokolu o zkoušce a klasifikaci číslo

0073\DC\REA\14_2 k datu 13/02/2014, respektive číslo 0058\FPM\MATs\14 k datu 13/03/2014

Prohlašujeme tímto, že společnost uvedená níže:

MAPPY ITALIA S.p.A.

Via Tevere, 3 - 20020 CESATE (MI) - ITALY

Nechala provést zkoušku typu pro výrobek:

**Polyetylenová pěna (FEF podložka)
POLISTIK \ RS**

Zkouška typu dle harmonizované evropské normy EN 14313:2009+A1:2013, a v souladu s jejími požadavky uvedenými v příloze A tohoto certifikátu ověřuje stálost vlastností výrobku v souladu s Nařízením pro stavební výrobky číslo 305/2011 – článek 3

Výsledky zkoušek vzorku jsou uvedeny v příloze A

04/07/2014
První vystavení

- // -
Poslední vystavení

03/07/2019
Expirace

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori 20021
Bollate MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Certifikát číslo	DE/5101
-------------------------	----------------

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU ZKOUŠKA TYPU - příloha A

Vztahující se k výrobku:

Polyetylenová pěna (FEF podložka) POLISTIK \ RS

Výsledky na základě provedených typových zkoušek a obsahu technické zprávy, uložené v CSI S.p.A.:

Popis produktu:

Polyetylenová pěna (FEF podložka)

Hustota:

25 kg/m³

Tloušťka:

2 mm a 15 mm

4.2.4 **Reakce na oheň:**

Třída E

4.3.5 **Difuze vodních par:**

μ= 15000

04/07/2014
První vystavení

- // -
Poslední vystavení

03/07/2019
Expirace